

5/GKŚ.271.07.2018

Bolków, dnia 10 maja 2018 roku

- Uczestnicy postępowania przetargowego -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W dniu 9 maja 2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie (2):

1. Jako uczestnik postępowania przetargowego prosimy o informację, czy odpowiedzi udzielone w unieważnionym postępowaniu nr 4/GKŚ.271.04.2018 zachowują swoją ważność?

Odpowiadając na powyższe Zamawiający informuje:

Ad.1) NIE, ponieważ dotyczą innego postępowania.

Zamawiający jednak informuje, iż wymaga udzielenia gwarancji na okres od 4 do 8 lat na wszystko, również na zainstalowane urządzenia. Zatem jeśli okres gwarancji producenta jest krótszy, wówczas w pozostałym okresie gwarancji i rękojmi zaproponowanym przez Wykonawcę obowiązki i koszty obsługi gwarancyjnej spoczywają na Wykonawcy zadania.

Jeśli chodzi o UPS, to należy dostarczyć i zainstalować 1 szt. urządzenia.

Ponadto, Zamawiający informuje, że gdy konserwacja jakichkolwiek urządzeń jest wymagana przez ich producenta, koszty tej konserwacji ponosi Wykonawca w całym okresie gwarancji. Koszty te należy ująć wycenie oferty.

Burmistrz Bolkowa

mgr Jarosław Wroński